



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

TORINO

DIVISIONE PREVENZIONE INCENDI

Da citare nella risposta
Prot. N° <u>44373</u> /PV
Pratica N. <u>67047</u>

COMUNE DI VOLPIANO	
UFFICIO PROTOCOLLO	
PROT. <u>134</u>	
Arriv. il - <u>4 GEN 2011</u>	UFF. DESTINATARI <u>Non liete - U.T.C.</u>
Tit. <u>...</u>	Fasc. <u>...</u>
Classe <u>...</u>	

Torino, li 28 DIC. 2010

COMUNE DI VOLPIANO
P.ZZA VITTORIO EMANUELE II 12
10088 - VOLPIANO



e, p.c. Al

Sig. SINDACO
10088 - VOLPIANO

OGGETTO: COMUNE DI VOLPIANO - BIBLIOTECA COMUNALE - Edifici pregevoli e quelli destinati a biblioteche archivi, musei, gallerie. sita/o in VOLPIANO (TO) VIA CARLO BOTTA, 26 (Att. 90-43----- del D.M. 16.02.1982) - Comunicazione di approvazione ex art. 2 D.P.R. 37/98.

In riferimento all'istanza del 23.07.2010 inerente l'oggetto, si esprime parere di conformità, per quanto di competenza, al progetto allegato all'istanza stessa, a condizione che i lavori siano eseguiti in conformità a quanto illustrato nella documentazione tecnica allegata e nel rispetto delle vigenti norme e criteri tecnici di sicurezza, ancorchè non espressamente richiamati negli elaborati.

Nel restituire copia degli elaborati timbrati da questo Ufficio, si fa presente che, a lavori ultimati, dovrà essere richiesto, con istanza in carta legale, il sopralluogo da parte di questo Comando per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, necessario ai fini dell'esercizio dell'attività, ai sensi della legge 26.07.65 n. 966.

L'istanza dovrà essere prodotta, richiamando gli estremi dell'approvazione preventiva, con le modalità previste dall'art. 3 e corredata di dichiarazione di osservanza degli obblighi di cui all'art. 5 del D.P.R. 37/98, nonché della documentazione prescritta dal D.M. 04.05.98 - allegato II, conformemente alle indicazioni esplicative contenute nella modulistica disponibile presso questo Comando.

Si avverte, inoltre, che le procedure di prevenzione incendi di cui al richiamato D.P.R. 37/1998 devono essere applicate pure alle installazioni provvisorie di cantiere, qualora ricomprese nell'elenco allegato al D.M. 16.02.82, e che devono essere tenuti presenti gli obblighi a carico dei responsabili, anche nel caso di attività non soggetta a controllo, dell'osservanza delle norme di sicurezza vigenti e dell'adozione delle cautele, degli accorgimenti e degli apprestamenti adeguati ad assicurare un sufficiente grado di sicurezza antincendio, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al D.M. 10.03.98.

Con riserva di dettare ulteriori prescrizioni in sede di sopralluogo si precisa intanto che il presente parere è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni:

- l'affollamento massimo complessivo ai piani primo+terra (con l'esclusione del solo compartimento sala archivio 1+2) non potrà superare le 50 persone. Qualora fosse previsto un affollamento superiore dovrà essere realizzata una seconda US al piano terra ed il sistema di vie di esodo dimensionato per tale massimo affollamento;
- l'impianto di spegnimento ad aerosol dovrà essere realizzato in conformità alle norme di buona tecnica vigenti (UNI CEN/TR 15276);
- il locale per l'unità di pompaggio dovrà essere realizzato in conformità alle norme di buona tecnica (UNI 12845 e UNI 12292). Il locale dovrà costituire compartimento antincendio con caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60, ad uso esclusivo per l'unità ed i relativi componenti, separato dalla riserva idrica, qualora fuori terra, da elementi portanti e separanti distinti con idoneo vano di distacco.

Il Funzionario Tecnico Istruttore
Ing. Ernesto MONZONI



Il Comandante Provinciale
Dott. Ing. Claudio DE ANGELIS